

METEN VAN MECHANISCHE VENTILATIEDEBIETEN – VEREISTEN AAN HET MEETRAPPOR

mb 30/11/2012 b.s. 27/12/2012

mb 28/10/2015 b.s. 5/11/2015

Deze bijlage is enkel van toepassing op dossiers van nieuwe EPW-eenheden en de ingrijpende energetische renovatie van EPW-eenheden, waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend vanaf 27 december 2012 en waarvan de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vóór 1 januari 2016.

In het kader van de EPB-regelgeving voor woongebouwen (EPW) moet het meetrapport van de mechanische ventilatiedebieten minimaal volgende informatie bevatten.

Gegevens over het bedrijf dat de metingen uitvoerde:

- Ondernemingsnummer
- Naam en adres van het bedrijf
- Datum van de metingen
- Naam en voornaam + handtekening van de verantwoordelijke voor de metingen

Gegevens over het EPW-volume (woning, appartement, enz.) dat voorwerp uitmaakt van de metingen

- Voor het EPW-volume (woning, appartement, enz.):
 - Naam van de opdrachtgever
 - Volledig adres
 - EPB-dossiernummer
- Type ventilatiesysteem (B, C, D)

Gegevens over de meting :

- Met betrekking tot het gebruikte meetinstrument:
 - Merk en model van het meetapparaat en eventueel toebehoren (meetconus, enz.)
 - Datum van de laatste kalibratie
- Voor elk mechanisch ventilatieventiel:
 - Naam van de ruimte
 - Stromingszin van de gemeten luchtstroom (toevoer of afvoer)
 - Aangeven of het gaat over recirculatie vanuit een andere ruimte, in voorkomend geval (enkel voor systeem D)

- Waarde van het gemeten debiet (afgerond tot op de eenheid, in m³/h) met de ventilator(en) in nominale positie¹
- Tot nader order is er geen tolerantieberekening of foutenanalyse vereist

Optionele gegevens over de meting:

- Voor elk mechanisch ventilatieventiel:
 - Waarde van het gemeten debiet voor andere posities van de ventilator(en) dan de nominale positie
- Voor elke ruimte voorzien van één of meerdere mechanische ventilatieventielen:
 - Minimum geëist debiet
 - Totaal van de gemeten toevoerdebieten (buitenlucht en eventueel recirculatie)
 - Totaal van de gemeten toevoerdebieten zonder recirculatie (buitenlucht)
 - Totaal van de gemeten toevoerdebieten via recirculatie, in voorkomend geval
 - Totaal van de gemeten afvoerdebieten zonder recirculatie (afgevoerde lucht)
- Voor het geheel van het EPW-volume (en in voorkomend geval voor elke ventilatiegroep), de totalen van de gemeten debieten, als volgt uitgedrukt:
 - Totaal van de gemeten toevoerdebieten (buitenlucht en eventueel recirculatie)
 - Totaal van de gemeten toevoerdebieten zonder recirculatie (buitenlucht)
 - Totaal van de gemeten afvoerdebieten zonder recirculatie (afgevoerde lucht)

¹ Ter herinnering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld werd op de standenschakelaar wordt de maximale positie als nominale positie beschouwd. De nominale positie is deze die voorzien is om te voldoen aan de minimum geëiste debieten in elke ruimte die voorzien zijn van één of meerdere mechanische ventilatieventielen.