

Specificaties voor de testcondities voor het bepalen van COP_{test} en de bepalingen voor het berekenen van de SPF voor warmtepompen met directe warmtewisseling en warmtepompen die oppervlaktewater, een riolering of het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie als warmtebron gebruiken.

mb 30/11/2012 b.s. 17/12/2012

mb 09/09/2016 b.s. 25/11/2016

mb 30/01/2017 b.s. 24/02/2017

Deze bijlage is enkel van toepassing op dossiers waarvan de EPB-aangifte wordt ingediend vanaf 1 maart 2017.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn aangeduid in het blauw.

1. Inleiding

Onderstaande specificaties vormen een aanvulling op §10.2.3.3 van bijlage V van het Energiebesluit van 19 november 2010.

De meting van de prestatiecoëfficiënt (coefficient of performance) COP_{test} moet gebeuren bij de testtemperaturen en volgens de specificaties zoals hieronder vastgelegd en verder conform (zo nodig een gepaste combinatie van) de testmethoden vastgelegd in NBN EN 14511 en/of NBN EN 15879-1.

NOTA

Verschillende combinaties van de warmtebron en –afvoer en sommige testtemperaturen vormen toevoegingen: ze komen als zodanig niet voor in de geciteerde (of andere bestaande) normen.

2. Normatieve referenties

Enkel de normversie met de geciteerde datum is van toepassing, tenzij de minister expliciet een andere versie ter vervanging aanduidt.

| | |
|---------------------|---|
| NBN EN 14511:2011 | Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling |
| NBN EN 15879-1:2011 | Testing and rating of direct exchange ground coupled heat pumps with electrically driven compressors for space heating and/or cooling - Part 1: Direct exchange-to-water heat pumps |

3. Warmtepompen met directe warmtewisseling

Onder warmtepompen met directe warmtewisseling worden in deze tekst toestellen verstaan die minstens één van volgende elementen bevatten:

- verdampers die in de bodem ingebracht zijn en die voelbare warmte (en eventueel latente warmte, nl. door bevriezing van het water in de bodem) door geleiding rechtstreeks aan de bodem onttrekken (zonder tussenkomst van een intermediair transport fluïdum zoals water of een antivries oplossing)
- condensors die in de structuur van het gebouw (meestal vloeren, ev. ook andere scheidingsconstructies, bv. muren of plafonds) ingebed zijn en de warmte rechtstreeks aan de gebouwstructuur afgeven (zonder tussenkomst van een intermediair transport fluïdum, zoals lucht of water)

De prestatiecoëfficiënt (coefficient of performance) COP_{test} van dergelijke warmtepompen voor gebruik in EPW §10.2.3.3 moet bij conventie bepaald worden bij de volgende testomstandigheden:

| warmtebron | warmteafvoer | testomstandigheden |
|---|--|--------------------|
| bodem, met behulp van een verdamper in de grond | gerecycleerde lucht, eventueel in combinatie met buitenlucht | DX1.5/A20 |
| bodem, met behulp van een verdamper in de grond | enkel buitenlucht, zonder gebruik van een warmteterugwinapparaat | DX1.5/A2 |
| bodem, met behulp van een verdamper in de grond | enkel buitenlucht, met gebruik van een warmteterugwinapparaat | DX1.5/A20 |
| bodem, met behulp van een verdamper in de grond | water | DX1.5/W35 |
| bodem, met behulp van een verdamper in de grond | condensor ingebed in de structuur van het gebouw | DX1.5/DX35 |
| bodem met behulp van een intermediair hydraulisch circuit | condensor ingebed in de structuur van het gebouw | B0/DX35 |
| bodem door middel van grondwater | condensor ingebed in de structuur van het gebouw | W10/DX35 |
| buitenlucht, eventueel in combinatie met afgevoerde lucht | condensor ingebed in de structuur van het gebouw | A2/DX35 |
| enkel afgevoerde lucht, zonder gebruik van een warmteterugwinapparaat | condensor ingebed in de structuur van het gebouw | A20/DX35 |
| enkel afgevoerde lucht, met gebruik van een | condensor ingebed in de structuur van het gebouw | A2/DX35 |

| | | |
|---|--|--|
| warmteterugwinapparaat | | |
| | | |
| waarin: A lucht als medium (air). Het cijfer erna is de droge bol inlaattemperatuur, in °C. B intermediaire vloeistof met een vriestemperatuur lager dan die van water (brine). Het cijfer erna is de inlaattemperatuur in de verdamper, in °C. DX directe warmtewisseling (direct exchange). Het cijfer erna is de gemiddelde temperatuur van het vloeistofbad waarin de warmtewisselaar ondergedompeld is, in °C. W water als medium (water). Het cijfer erna is de inlaattemperatuur in de verdamper of de uitlaattemperatuur aan de condensor, in °C. | | |

Net zoals bij directe warmtewisseling langs de verdamperzijde (zoals voorgeschreven in NBN EN 15879-1), moet ook bij directe warmtewisseling langs de condensorzijde de condensor in een water (of glycol) bad ondergedompeld worden, waarvan de gemiddelde temperatuur (tussen vloeistof in- en uitlaat) overeenkomt met de waarde in bovenstaande tabel. Het thermisch vermogen afgegeven door de condensor wordt bepaald als het product van enerzijds het massadebiet van het "koelmiddel" en anderzijds het enthalpieverschil tussen de condensorinlaat en de condensoruitlaat (o.b.v. de ter plaatse gemeten temperaturen en drukken). [De verzadigingstemperatuur van het "koelmiddel" overeenkomend met de druk gemeten aan de condensorinlaat tijdens de test wordt supply,test genoemd en dient gerapporteerd te worden.](#)

In geval van een condensor ingebed in de structuur van het gebouw gelden voor de berekening van de gemiddelde seizoensprestatiefactor (SPF) volgende aanvullende bepalingen:

- de correctiefactor f_{θ} wordt als volgt berekend: $f_{\theta} = 1.08 + 0.01(\theta_{\text{supply,test}} - \theta_{\text{supply,design}})$. Hierin is $\theta_{\text{supply,design}}$ de verzadigingstemperatuur van het "koelmiddel" overeenkomend met de druk aan de inlaat van de condensor bij ontwerpomstandigheden. Als waarde bij ontstentenis voor $\theta_{\text{supply,design}}$ geldt 55°C. Als waarde bij ontstentenis voor $\theta_{\text{supply,test}}$ (indien de koelmiddeldruk aan de condensorinlaat niet gemeten is) dient de uitlaattemperatuur van het vloeistofbad tijdens de test beschouwd te worden.
- de correctiefactor f_{\square} wordt steeds gelijkgesteld aan 1.

4. [Oppervlaktewater, riolering of effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie als warmtebron](#)

[Indien oppervlaktewater \(van rivieren, zeeën, meren, kanalen, enz.\), een riolering of het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie \(riothermie\) als warmtebron benut wordt, moet de prestatiecoëfficiënt \(coefficient of performance\) COP_{test} van de](#)

warmtepomp voor gebruik in EPW § 10.2.3.3 bij conventie bepaald worden bij de volgende testomstandigheden :

| Warmtebron | warmteafvoer | testomstandigheden |
|--|--|--------------------|
| Oppervlaktewater | gerecycleerde lucht, eventueel in combinatie met buitenlucht | W2*/A20 |
| | enkel buitenlucht, zonder gebruik van een warmteterugwinapparaat | W2*/A2 |
| | enkel buitenlucht, met gebruik van een warmteterugwinapparaat | W2*/A20 |
| Oppervlaktewater | water | W2*/W35 |
| Oppervlaktewater | condensor ingebed in de structuur van het gebouw | W2*/DX35 |
| riolering of effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie | gerecycleerde lucht, eventueel in combinatie met buitenlucht | W2*/A20 |
| | enkel buitenlucht, zonder gebruik van een warmteterugwinapparaat | W2*/A2 |
| | enkel buitenlucht, met gebruik van een warmteterugwinapparaat | W2*/A20 |
| riolering of effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie | water | W2*/W35 |
| riolering of effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie | condensor ingebed in de structuur van het gebouw | W2*/DX35 |
| waarin : *uitlaattemperatuur aan de verdamper = 0° C Alucht als medium (air). Het cijfer erna is de droge bol inlaattemperatuur, in ° C. DXdirecte warmtewisseling (direct exchange). Het cijfer erna is de gemiddelde temperatuur van het vloeistofbad waarin de warmtewisselaar ondergedompeld is, in ° C. Wwater als medium (water). Het cijfer erna is de inlaattemperatuur in de verdamper of de uitlaattemperatuur aan de condensor, in ° C. | | |

In geval van een condensor ingebed in de structuur van het gebouw gelden voor de berekening van de gemiddelde seizoensprestatiefactor (SPF) dezelfde aanvullende bepalingen als in § 3 vastgelegd.

5. Warmtepomp op waterlus

Een warmtepompsysteem op waterlus bestaat uit verschillende warmtepompen van het type water-lucht of water-water, waarbij elke warmtepomp aan een of meerdere EPB-eenheden in het gebouw is gekoppeld en in verbinding staat met een gesloten waterlus die het gebouw doorloopt. Elke warmtepomp op de

waterlus gebruikt de waterlus als warmtebron of als koudebron en onttrekt of injecteert warmte aan de waterlus.

Voor de warmtepompen op de waterlus die de waterlus als warmtebron gebruiken, wordt de prestatiecoëfficiënt (coefficient of performance) COP_{test} van de warmtepomp voor gebruik in bijlage V bij het Energiebesluit van 19 november 2010 § 10.2.3.3 bij conventie bepaald bij de volgende testomstandigheden :

| warmtebron | warmteafvoer | testomstandigheden |
|---|--|--------------------|
| waterlus | gerecycleerde lucht, eventueel in combinatie met buitenlucht | W10/A20 |
| | enkel buitenlucht, zonder gebruik van een warmteterugwinapparaat | W10/A2 |
| | enkel buitenlucht, met gebruik van een warmteterugwinapparaat | W10/A20 |
| waterlus | water | W10/W35 |
| waarin : A lucht als medium (air). Het cijfer t_{a} is de droge bol inlaattemperatuur, in ° C. W water als medium (water). Het cijfer t_{a} is de inlaattemperatuur in de verdamer of de uitlaattemperatuur aan de condensor, in ° C. | | |

De voorwaarden waaraan de waterlus moet voldoen om de COP-test te gebruiken bij bovenvermelde testomstandigheden zijn de volgende :

- 1° op elk moment dat aangesloten warmtepompen aan het verwarmen zijn, moet tegelijkertijd een koelmachine warmte injecteren in de waterlus of moet restwarmte geïnjecteerd worden;
- 2° er is geen bijkomend verwarmingssysteem aanwezig die de waterlus op constante temperatuur houdt. De warmte die in de waterlus komt, mag enkel afkomstig zijn van koelmachines waarvan de koude nuttig gebruikt wordt in het gebouw of afkomstig zijn van restwarmte in het gebouw;
- 3° de waterlus moet zich volledig in het gebouw bevinden;
- 4° de waterlus bevindt zich op elk moment boven 10° C.

Er moet een stavingstuk worden bijgehouden waarin het voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden wordt aangetoond.