

**Vlaams Energieagentschap**

**Besluit van de administrateur-generaal houdende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW013 Is. Meyskensstraat Wemmel**

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, §1, en de artikelen 11.1.4, 11.1.5, 11.1.13 en 11.1.14;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, de artikelen 9.1.29, 9.1.30 en 9.1.31;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 september 2009 betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten of technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving, artikelen 4/1 en 7/1, ingevoegd bij ministerieel besluit van 18 mei 2014;

Overwegende de aanvraag van DBFM Scholen van Morgen d.d. 27 april 2015 voor de gelijkwaardigheid van de gebouwen voor project 071-000.G in de Is. Meyskensstraat te Wemmel aangesloten op het systeem van externe warmtelevering;

Overwegende de vraag naar bijkomende informatie van het Vlaams Energieagentschap d.d. 27 juli 2015;

Overwegende de bijkomende informatie bij de aanvraag van DBFM Scholen van Morgen d.d. 10 augustus 2015;

BESLUIT:

**Artikel 1.** Dit besluit heeft betrekking op de gebouwen, vermeld in Bijlage I.

**Art. 2.** Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen in artikel 1 kan rekening gehouden worden met de invoerwaarden in Bijlage II.

**Art. 3.** De aanvrager verbindt er zich toe het Vlaams Energieagentschap onmiddellijk in kennis te stellen van elke afwijking tussen de as-builsituatie van de warmtelevering, de warmteopwekkingsinstallatie(s) en de warmtedistributie-elementen van het systeem van externe warmtelevering en de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 4/1, § 3, 3°, 4°, 5°, 10° en 11° van het ministerieel besluit van 15 september 2009 betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten en technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving.

**Art. 4.** De beslissing over de gelijkwaardigheid blijft geldig zolang er in de as-builsituatie niet wordt afgeweken van de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 4/1, § 3, 3°, 4°, 5°, 10° en 11° van het ministerieel besluit van 15 september 2009 betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten en technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Brussel, ..... **10 AUG. 2015** .....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS

i/o

Jan VEREECKE  
directeur-ingenieur

## BIJLAGE I – Dossiers waarvoor de beslissing geldig is

Gebouw	Straat Nr.	Postcode	Gemeente	Kadastrale gegevens	EPB-dossiernummer
Gebouw A Talud	Is. Meyskensstraat 75	1780	Wemmel	2° afdeling, sectie B, nummers: 71r, 72z	23102/A/8.00/2/GSA.804564
Gebouw B Paviljoen	Is. Meyskensstraat 75	1780	Wemmel	2° afdeling, sectie B, nummers: 71r, 72z	23102/A/8.00/2/GSA.804564
Gebouw C Gemeensch. Klas	Is. Meyskensstraat 75	1780	Wemmel	2° afdeling, sectie B, nummers: 71r, 72z	23102/A/8.00/2/GSA.804564
Gebouw C Gemeensch. Sport	Is. Meyskensstraat 75	1780	Wemmel	2° afdeling, sectie B, nummers: 71r, 72z	23102/A/8.00/2/GSA.804564

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW013 Is. Meyskensstraat Wemmel.

Brussel, .....  
**10 AUG. 2015**

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,

Luc PEETERS

Jan VEREECKE  
 directeur-ingenieur

## BIJLAGE II – Rekenwaarden externe warmtelevering

Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in bijlage I, kan rekening gehouden worden met de volgende gegevens:


	<b>EPB-software Vlaanderen</b>	<b>EPB-software 3G</b>
Equivalente primaire energiefactor $f_{p,dh}$	1,196 (-)	1,196 (-)
Hernieuwbaar aandeel $f_{RE,dh}$	0,000 (-)	0,0 %
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}$ <sup>(1)</sup>	1,000 (-)	100,0 %

(1) Begrenzing warmtenet: warmtemeter.

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW013 Is. Meyskensstraat Wemmel.

Brussel, ..... **10 AUG. 2015** .....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS

Jan VEREECKE  
directeur-ingenieur